

ANEXO 35 – RESERVA INSTANTÁNEA Y ALIVIO DE CARGA**ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA****1. MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)****a) Centro de Cargas – Area Central (GBA, Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires).**

Escalón	Relé F abs (Hz)	relé ? F/ ? t (Hz/seg)	relé df/dt (Hz/seg)		Relé de Restitución		Carga fichada de la demanda (%)
					Hz	Temporiz. Carga Fichada	
1	49,0	No	Si	- 0.6			3,0
2	48,9	No	Si	- 0.6			4,0
3	48,8	No	Si	- 0.6			6,0
4	48,7	No	Si	- 0.9			6,5
5	48,6	No	Si	- 0.9			9,0
6	48,5	No	No		49,2	17 Seg.	4,0
					49,2	19 Seg.	4,5
7	48,4	No	No		49,2	15 Seg.	5,0
Total							42,0

b) Area Resto del SADI.

Escalón	Relé F abs (Hz)	relé ? F/ ? t (Hz/seg)	relé df/dt (Hz/seg)		Relé de Restitución		Carga fichada de la demanda (%)
					Hz	Temporiz. Carga Fichada	
1	49,0	No	No				3,5
2	48,9	No	No				4,0
3	48,8	No	No				6,0
4	48,7	No	No				6,5
5	48,6	No	No				9,0
6	48,5	- 0,6	No		49,2	17 Seg.	4,0
					49,2	19 Seg.	4,0
7	48,4	- 0,9	No		49,2	15 Seg.	5,0
Total							42,0

2. MEM SISTEMA PATAGONICO (MEMSP)

				Relé de Restitución	
--	--	--	--	---------------------	--

ANEXO IX

Escalón	Relé F abs (Hz)	relé ? F/ ? t (Hz/seg)	relé df/dt (Hz/seg)	Relé de Restitución		Carga fichada de la demanda (%)
1	49,2	No	No		Hz	Temporiz.
2	49,0	No	No			Carga Fichada
3	48,8	No	No			
4	48,6	No	No		49,2	15 Seg.
Total						27,0

3. CONDICIONES DE APLICABILIDAD COMPLEMENTARIAS

A partir de la puesta en vigencia del esquema de alivio de carga establecido en el presente anexo, de presentarse el caso que un Agente demandante del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) adeude más de un mes de la facturación emitida por sus transacciones en el Mercado Spot y ésta estar vencida e impaga, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) deberá ordenar al Agente moroso que ajuste su esquema de alivio de carga disponiendo que el PORCENTAJE DE CORTE MÁXIMO (PMC) establecido en el Anexo 35 – “RESERVA INSTANTÁNEA Y ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA” de LOS PROCEDMIENTOS, se desconecte toda vez que la frecuencia del sistema descienda a 49,2 Hz.

En caso que ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) detectara que no se ha satisfecho dicha orden operativa, el mismo está autorizado a instalar, con cargo al agente deudor y en la localización que considere más adecuada, el equipamiento necesario para cumplir tal objetivo.

Una vez cancelada la deuda que diera origen a la modificación del esquema requerida por la mora en el pago, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) podrá autorizar al Agente involucrado para que reconfigure sus instalaciones de corte de carga conforme el esquema aprobado por la SECRETARIA DE ENERGÍA.